

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская поликлиника № 22 г. Краснодар

Место нахождения (адрес) 350044, г. Краснодар ул.им. Калинина, 13 литер А

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ИИН 2311061144 тел.: 221-58-52 Главный врач Исаакова Ирина Александровна
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИИН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 5, этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	K	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:			отсутствует	не требуется
- высота подъема ступеней	O, C	12 - 15 см.	_____	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	_____	п. 4.1.12

¹

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	O, C	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3–0,5 м.	C	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, K	не менее 10% (но не менее 1)	отсутствует	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	K	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта ин-	K, O	не более 50 м.		п. 4.2.2

90 см.				
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	C	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14 не требуется
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	отсутствует	не требуется
- на высоте	K	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15

15

2.2. Вход

Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	отсутствуют	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	O, C	90 см.	не соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	соответствует	п. 4.1.12

валидов до входа в здание				
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	O, C, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	O, C, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	K	не менее 1,0 м.		не требуется рис. Д.5
- уклон	K	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	K	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	K	наличие	отсутствуют	п. 4.1.3
- ширина пути движения	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	K	не более 5%	соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	отсутствует	не требуется п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте	O, C	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

		2,2 x 2,2 м.		
Несколько покрытие	K, O, C	наличие	соответствует	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	не соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется двери деревянные
Тамбур (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	не соответствует	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	не соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	в наличии	п. 5.1.5

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства			отсутствует	не требуется

- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	соответствует	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие		п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	K	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	не соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	K	не менее	не отсутствует	п. 5.1.3 не требуется

на пути движения, выступ:				
- на стенах	C	не более 10 см.	_____	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 30 см.	_____	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			отсутствует	не требуется
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	_____	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	_____	п. 5.2.15
Поручни на высоте	O, C	90 см.	_____	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	_____	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	_____	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	_____	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	_____	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			отсутствует	не требуется
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.	_____	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)	_____	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)	_____	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	_____	п. 5.2.13

Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие	_____	п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.	_____	п. 5.2.15
- на высоте	O	0,9 м.	_____	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	_____	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	K, C, O	не менее 30 см.	_____	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие	_____	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	_____	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			_____	
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	_____	п. 5.1.4
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	_____	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	_____	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			отсутствует	не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.	_____	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	K	не менее 0,95 м.	_____	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на	C	наличие	_____	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008

кнопках управления лифта				
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие	_____	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	_____	п. 5.2.20

2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1

Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 1%	соответствует	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			соответствует	
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, оконек касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	не соответствует	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.	соответствует	п. 7.1.9
Предприятия торговли			отсутствует	не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	_____	п. 7.4.1

3

Учебник по проектированию

При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Глубина полок	K	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания			отсутствует	не требуется
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	наличие		п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			отсутствует	не требуется
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	K	не менее 0,85 x 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	K, O, C, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	K	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	K	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8

- высота порога	K	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11

Обслуживание в кабинете:

- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	не соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	K	не более 1,4 см.	не соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж _1

Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1)	отсутствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	K	наличие	отсутствует	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	K	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	отсутствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	отсутствует	п. 5.3.6

2.6. Средства информации – этаж 1

Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, C, Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г	от 1,5 до 4,5 м.	соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	C	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуются
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	отсутствует	п. 5.5.3; 5.5.4 не требуется

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов


Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	K	O	C	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	+	-	+
Пути движения	+	+	+	+

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	
Зона оказания услуги	Рекомендовано изменить высоту поверхности столов, прилавков, окошек касс и т. п. (п. 7.1.9); изменить ширину и высоту порога двери кабинета п. 5.1.4, п. 6.3.2; 6.1.8;
Санитарно-гигиеническое помещение	Рекомендовано предусмотреть: санитарно гигиеническое помещение, откидные опорные поручни, штанги и система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом (п. 5.3.3, п. 5.3.6, п. 5.3.2)
Средства информации	Рекомендовано обустроить: информацией о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками; обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения (п. 5.5.8, п. 5.5.4, п. 5.5.3, п. 5.5.6).

15

«09» февраля 2015г.
Дата составления Паспорта

Специалист 2-го разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий и групп населения УСЗН в Прикубанском округе г. Краснодара
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

A.V.Григорьева
Ф.И.О.